

Prüfprotokoll Feuerlöscher

nach DIN 14406-4 / DIN EN 3

Normen: DIN 14406-4, DIN EN 3, BetrSichV



Augenblick-Control

Edisonstraße 8, 85716 Unterschleißheim

Tel.: 017684881545 · info@augenblick-control.de · augenblick-control.de

Objektdaten

Objekt: Test_Objekt
Gebäude: Test_ Gebäude, TestStrasse 1
Prüfgegenstand: FLS-B924 — Test 1UG Flür
Prüfer: Merab
Prüfdatum: 06.07.2026
Nächste Prüfung: Juli 2028

Stammdaten Feuerlöscher

Baujahr: 2026 **Füllmenge:** 6 kg
Seriennummer: GL-2026-06-0457821 **Brandklassen:** A,B,C
Löschmittelart: Pulver

Art der Prüfung

☒ Erstprüfung ☐ Wiederkehrend (2-jährlich) ☐ Nach Instandsetzung
☐ Innere Prüfung ☐ Sonderprüfung

12 Prüfpunkte

Nr.	Prüfpunkt	i.O.	n.i.O.	n.z.
1	Äußerer Zustand	☒	☐	☐
2	Beschilderung / Kennzeichnung	☒	☐	☐
3	Plombierung intakt	☒	☐	☐
4	Druckanzeige / Manometer	☒	☐	☐
5	Schlauch und Düse	☒	☐	☐
6	Wandhalterung / Standsicherheit	☒	☐	☐
7	Zugänglichkeit	☒	☐	☐
8	Gewichtskontrolle / Füllmenge	☒	☐	☐
9	Korrosion / Beschädigung	☒	☐	☐
10	Instandhaltungsnachweis / Prüfplakette	☒	☐	☐
11	Sicherungsstift	☒	☐	☐
12	Lesbarkeit Bedienungsanleitung	☒	☐	☐

Wartungsarbeiten

☒ Druckprüfung ☒ Ventilprüfung ☒ Schlauchwechsel
☒ Düse gereinigt/getauscht ☒ Neue Plombierung ☒ Neue Prüfplakette
☐ Sonstiges

Festgestellte Mängel

Keine Mängel festgestellt.

Gesamtbewertung

☒ Ohne Mängel

☐ Mit Mängeln

☐ Schwerwiegende Mängel ☐ Nicht prüfbar

Maßnahmen

Keine Maßnahmen erforderlich.

Fotodokumentation



Unterschriften

Prüfer:
Merab

Datum:
06.07.2026

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Merab', written over a horizontal line.